

## Évaluation d'exercice d'évacuation.

**Date et heure de l'exercice** : jeudi 21 septembre 2017.

**Durée** : 3'57"

**Modalités** : déclenchement de l'alarme par DM au 2ème étage.

	OUI	NON
Le signal d'alarme a bien été entendu	X	
L'évacuation a été immédiate	X	
L'évacuation s'est déroulée en bon ordre	X	X
La consigne « ne pas revenir en arrière » a été respectée	X	
Tout le monde a évacué et rejoint le point de rassemblement	X	
L'itinéraire d'évacuation est bien identifié	X	
Le comptage s'est effectué sans problème	X	
Les fenêtres ont été fermées	X	
Les portes ont été fermées mais pas verrouillées à clé	X	
Les portes coupe-feu étaient bien fermées	X	

### Observations :

- L'exercice avait été annoncé.
- L'évacuation s'est déroulée dans le calme.

### Points d'amélioration :

- Pendant la descente dans les escaliers, les classes se mélangent.
- Le point de rassemblement est bien identifié mais la façon d'y ranger les élèves n'est pas claire. Cela pourrait être matérialisé par un marquage au sol.
- Lors de l'évacuation par l'escalier extérieur, les personnes doivent franchir le portail muni d'un ferme porte automatique, ce qui gêne le passage et oblige une personne à maintenir le portail en position ouverte.
- Le temps d'évacuation est un peu long et devrait se rapprocher des 3 minutes.

Fait à Lisieux, le 24/10/2017

L'adjoint gestionnaire